


**LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO**

- - - - - CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Tubo Ø60 a 40 cm profundidad  
Conductor 4x6 mm<sup>2</sup> Cu x LPE 0,6/1 Kv + 1x16 TT
- ARQUETA DE PASO FUERA DEL CARRIL BICI
- ARQUETA DE PASO Y TOMA DE TIERRA

- BÁCULO 8 m. LUMINARIA ENERLUM NEVEN-65 VIAL 65WL 677BL N(6800 Lm y 65w)  
CLASE ALUMBRADO ME 4b
- CUADRO DE ALUMBRADO

- PASATUBO DE ACERO EXISTENTES
- 2 PASATUBO DE ACERO Ø 90 PROYECTADO
- APERTURA DE ZANJA CON ASFALTO 50 CM. PROFUNDIDAD



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES DE BORDE DE LA RONDA URBANA Y EL PARQUE CENTRAL.  
Mairena del Aljarafe, Sevilla

**DOCUMENTO EN TRAMITACION** SEP-2020

gerencia municipal de urbanismo  
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Juan Carlos Muñoz Zapatero

PLANO: Arquitecto colegiado n.º: 2849

**RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - TRAMO 2 (FASE 1)** **15**  
E:1/500