



LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO

- CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Tubo Ø60 o 40 cm profundidad
Conductor 4x6 mm² Cu x LPE 0,6/1 Kv + 1x16 TT
- ARQUETA DE PASO FUERA DEL CARRIL BICI
- ARQUETA DE PASO Y TOMA DE TIERRA
- BÁCULO 8 m. LUMINARIA ENERLUM NEWEN-65 VIAL 65WL 6778L N(6800 Lm y 65w)
CLASE ALUMBRADO ME 4b
- CUADRO DE ALUMBRADO
- PASATUBO DE ACERO EXISTENTES
- 2 PASATUBO DE ACERO Ø 90 PROYECTADO
- APERTURA DE ZANJA CON ASFALTO 50 CM. PROFUNDIDAD

DETALLE CALZADA
CRUCES DE CALZADA

DETALLE CALZADA
EN ROTONDAS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES DE BORDE DE LA RONDA URBANA Y EL PARQUE CENTRAL.
Mairena del Aljarafe. Sevilla

DOCUMENTO EN TRAMITACION SEP-2020

gerencia municipal de urbanismo
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFFE

Juan Carlos Muñoz Zapatero
Arquitecto colegiado núm.: 2849

CI: P-4100056-4

PLANO: **16**
E:1/500

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - TRAMO 3